

26.30.50.121

Утвержден  
АТПН.425241.054 ПС-ЛУ



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ  
АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ  
ТЮЛЬПАН 64/3 Ех-РЗ, ИП 330-64/40-1

Паспорт  
АТПН.425241.054 ПС

Редакция 1

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый ТЮЛЬПАН 64/3 Ex-R3
Условное обозначение	ИП 330-64/40-1
Маркировка	1Ex d IIC T5 Gb X
Сертификат соответствия	№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00120/21
Срок действия	от 17.05.2021 по 17.05.2026
Орган, выдавший сертификат	ОС «ПОЖТЕСТ»
Сертификат соответствия	
Срок действия	
Орган, выдавший сертификат	
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис»

1.1 Извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый многодиапазонный во взрывозащищенном исполнении ТЮЛЬПАН 64/3 Ex-R3 АТПН.425241.054 (далее - извещатель) предназначен для обнаружения очага открытого естественного пламени и формирования извещения о пожаре при работе во взрывоопасных смесях газов или паров с воздухом.

Извещатель соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям АТПН.425241.050 ТУ.

1.2 Извещатель изготавливается во взрывобезопасном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011 для вида взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки d» и требованиями Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011.

1.3 Извещатель предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным адресным ППКОПУ 011249-2-1 «R3-Рубеж-2ОП» и контроллерами адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ1», «R3-Рубеж-КАУ2».

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные извещателя приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425241.054 РЭ.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность извещателя при поставке:

- а) извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый ТЮЛЬПАН 64/3 Ex-R3;
- б) отвертка для винтов и шурупов с прямым шлицем с шириной лопатки 2 мм;
- в) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 4 мм;
- г) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм;
- д) наклейка пломбирочная Тип-П - 5 шт.;
- е) уплотнительные кольца для кабельного ввода - 5 шт.;
- ж) паспорт АТПН.425241.054 ПС.;
- з) руководство по эксплуатации АТПН.425241.054 РЭ.

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «Торговый дом «РУБЕЖ» по телефонам:

8-800-600-12-12 (Российская Федерация), 8-800-080-65-55 (Республика Казахстан).

4.2 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.3 Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

4.4 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта извещателя.

В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом вернуть по адресу:

**Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ»**

с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

## 5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

## 6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый  
ТЮЛЬПАН 64/3 Ex-R3

АТПН.425241.054

Обозначение

Упакован

ООО «НПФ «Полисервис»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный пламени адресно-аналоговый  
ТЮЛЬПАН 64/3 Ex-R3

АТПН.425241.054

Наименование изделия

Обозначение

Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц